



### 실내공기질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	서부종합사회복지관		② 의뢰내용	측정용도	실내공기질측정		
	소재지(주소)	울산광역시 울주군 언양읍 읍성로 169			시 설 명	사무실		
	대표자(의뢰인)	이 구 섭			규 모	-		
	관리책임자	강 기 호			의뢰항목	미세먼지 외 2항목		
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정	1지점	1F 로비					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련설비 설치 / 가동 여부	
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(mmHg)	환기설비	공기정화설비
		1지점	21.2	38.3	0.1 미만	758.1	설치/가동	미설치/미가동
	채취자 의견	주기적 환기 및 청소상태 양호						
채 취 일	2019년 11월 1일			시료채취자	조 광 호			
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	분석방법	비고	
	미세먼지 (PM10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	1지점	48.3	09:43 ~ 15:43	중량법		
	이산화탄소 (CO <sub>2</sub> )	1,000 ppm 이하	1지점	472	09:48:15 ~ 10:48:28	비분산적외선법		
	일산화탄소 (CO)	10 ppm 이하	1지점	0.3	09:55 ~ 10:55	비분산적외선법		
	분석기간	2019년 11월 1일 ~ 11월 8일			분 석 자	조 경 희		
⑤ 종합의견	관련기준 미만으로 적합함.							
<p>위와 같이 측정 분석결과를 사실대로 기록 합니다.</p> <p style="text-align: right;">2019년 11월 8일</p> <p>상 호            실내환경연구소 주식회사</p> <p>소재지        부산광역시 해운대구 센텀북대 (19, 센텀대로 1609호)</p> <p>대표자 성명   김 성 훈 ( 서명 또는 인)</p> <div style="text-align: right;"></div> <p>※ 관련기준은 '사무실 공기질관리 지침'에 의거합니다.</p> <p>※ 이 성적서는 사전 서면동의 없이 홍보,선전,광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금지합니다.</p>								